POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO dla m. st. WARSZAWY
00-585 Warszawa ul. Bagatela 14

PROTOKÓŁ NR – IOT/...../2013

OGLĘDZIN ROBÓT BUDOWLANYCH LUB OBIEKTU BUDOWLANEGO

W dniu 12.06.2013 dokonano oględzin /czego/ .....
budynku Ministerstwa Finansów

Położenie obiektu budowlanego: .....
Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

Inwestor /właściciel, użytkownik/ Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów

adres: 00-916 Warszawa ul Świętokrzyska 12

Obecni:

Przedstawiciele organu nadzoru budowlanego:

1. Borkowski A. Jan - st. insp. PINB m. st. Warszawy
2. .....
3. .....

Strony i ich pełnomocnicy:

1. Pan Krzysztof Rozycki - Naczelnik Wydziału ... Pomocy
2. Pan Elżbieta Milewska - insp nadzoru Inwest.
3. Pan Krzysztof Pezynski - —"—

Inne osoby:

1. .....
2. .....
3. .....

Dokonano oględzin z wniosku /czyjego/: w związku z otrzymaną informacją

W sprawie /określić temat kontroli/: stanu technicznego obiektu

I ustalono co następuje:

1) Stwierdzono rysy na ścianach działowych grubości 6cm pomiędzy pokojem oznaczonym Nr 111 a pokojem Nr 113 od strony pokój Nr 113, między pokojem Nr 115a 117 oraz między pokojem 1117 a 1119 w obrębie zamurowanego otworu drzwiowego między pokojami (od strony pokój Nr 1119)

2) Przedłożono aktualne dokumenty związane z użytkowaniem obiektu budowlanego.

3) Na podstawie dokonanych oględzin oraz analizy dokumentów zwiększonych z użytkowaniem budynku, tj. protokołów z okresowych przeglądów, książki obiektu budowlanego zagrożenia nie stwierdzono.

Czy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia /jakie/ .....

Nie stwierdzono.

Uwagi i wyjaśnienia stron i osób biorących udział w oględzinach:

.....

Na str. .... protokołu w wierszu ...../skreślono-wpisano/ wyrazy .....

.....

Załączniki do protokołu: zdjęcia .....

Protokół odczytano wszystkim obecnym przy oględzinach

/podpisy stron i świadków/ /podpisy inspektorów nadzoru budowlanego/

1. ..... 1. .....
2. ..... 2. .....
3. ..... 3 .....

....

Odmówili podpisania protokołu: .....

.....